



**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen



Service des eaux de Trient
Administration communale
Le Gilliod 27
1929 Trient

Entreprise N° : 33203/16754

Sion, le 12 juin 2015

RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 15-VS-21328

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Trient
Prélèvement du : 18.05.2015 Effectué par : Jean REYNARD

Date arrivée : 18.05.2015

RÉSULTATS



N° d'échantillon : 15-46724 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : 702 - 02 COL LA FORCLAZ
Lieu de prélèvement : 1 - WC publics Trient

Heure : 12h00
X : 463480 Y : 70039

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	µS/cm	84	
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire		7.6	
VS-0304-MOP	Dureté totale	°F	3.8	
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	°F	3.2	
VS-0306-MOP	Calcium	mg/L	13.5	M : max. 200.0
VS-0307-MOP	Ammonium	mg/L	<0.05	T : max. 0.10
VS-0310-MOP	Chlorure	mg/L	0.2	M : max. 20.0
VS-0311-MOP	Sulfate	mg/L	9.6	
VS-0312-MOP	Nitrite	mg/L	<0.01	T : max. 0.10
VS-0313-MOP	Nitrates	mg/L	1.0	T : max. 40.0
VS-0314-MOP	Oxydabilité (consommation en KMnO4)	mg/L	2.3	
VS-0354-MOP	Magnésium	mg/L	0.5	M : max. 125.0
VS-0355-MOP	Sodium	mg/L	1.3	M : max. 20.0
VS-0356-MOP	Potassium	mg/L	1.7	M : max. 5.0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 317.90 CHF (Montant HT)

Dr. Patrick Furrer
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Service des eaux de Trient, Monsieur Lionel LUGON MOULIN, Le Gilliod 27, 1929 Trient

